

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4  
ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,  
ogpnsatka@yandex.ru

Челябинская область, г.Сатка,  
ул.имени 100 –летия комбината  
«Магnezит»,7

(место составления акта)

“ 24 ” апреля 20 17 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 30 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 42

18	апреля	20	17	г. по адресу:	Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал,
24	апреля	20	17	г.	ул.Леонова,8а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (главного государственного инспектора ОНДиПР №4 по пожарному надзору) Макеева Дмитрия Владимировича № 42 от «04» апреля 2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении: объекта защиты эксплуатируемого ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 18.03.2017 г. с 12 часов 00 мин. до 12 часов 30 минут, 24.04.2017 г с 11 часов 25 минут до 11 часов 30 минут.

Акт составлен: ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 04.04.2017 г. в 14 часов 00 минут и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В. ✓ *Глущенко*

С копией распоряжения при проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 18.04.2017 г. в 12 часов 00 минут и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В. ✓ *Глущенко*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не согласовывалась

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Чернецова Наталья Леонидовна, инспектор ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор ОНДиПР № 4 по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: общежитие ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» расположен по адресу:

Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал, ул.Леонова,8а на втором этаже трехэтажного кирпичного здания с чердачным помещением. Кровля покрыта металлическим профнастилом по деревянной обрешетке. Отопление центральное водяное, освещение электрическое. Телефонная связь стационарная.

Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Лица допускаются к работе после прохождения обучения мерам пожарной безопасности -путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Имеется журнал инструктажей. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определены приказом руководителя организации. Приказом назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность. Имеются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. В коридорах и спальнях помещений имеются планы эвакуации людей при пожаре, выполненные в соответствии с ГОСТом. На плане эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. На объекте организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Разработаны инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, Обслуживающий персонал обеспечен 1 электрическим фонарем и 1 комплектом средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. Дежурный персонал, ежедневно, передает в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информацию о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время). Предусмотрены два эвакуационных выхода непосредственно наружу. На путях эвакуации смонтировано аварийное освещение и предусмотрены знаки пожарной безопасности. Пороги на путях эвакуации, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, отсутствуют. Эвакуационные пути и выходы не загромождены. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. На дверях выхода на лестничные клетки оборудованы приспособления для самозакрывания. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, заключен договор на техническое обслуживание № 2682 от 31.12.2016 г. с ООО ЧОП «Охрана Сервис» ( лицензия МЧС № 4-Б/00466 от 24.09.2012 г.). Предусмотрен вывод сигнала АПС на пульт ПЧ 122 г.Бакал, заключен договор № 2681 от 26.12.2016 г. с ООО ЧОП «Охрана Сервис» ( лицензия МЧС № 4-Б/00466 от 24.09.2012 г.). Предоставлен акт проверки работоспособности АПС и СО. В помещении дежурного имеется инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре. Имеется журнал, для ознакомления (под подпись) проживающих, с правилами пожарной безопасности. Отделка путей эвакуации выполнена не горючими материалами. Наружное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта расположенного около МКОУ СОШ №8 на расстоянии 100 м. от объекта. Объект обеспечен огнетушителями, согласно норм положенности, заведены журналы учета и ТО первичных средств пожаротушения. Оборудован уголок пожарной безопасности. Двери в пожароопасные помещения выполнены с требуемым пределом огнестойкости (сертификат предоставлен), заключен договор на ТО с ООО «МПЦ» (лицензия МЧС 74-Б/00025 от 27.02.2009 г. ).

выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами: -----

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид (характер) нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах допустивших нарушения
1	2	3	4
1.			

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор  
ОНДиПР №4 по пожарному надзору  
Чернецова Н.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

"24" апреля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99  
Телефон «Доверия» ДНД МЧС (495) 449-99-99

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4  
ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,  
ogpnsatka@yandex.ru

Челябинская область, г.Сатка,  
ул.имени 100 –летия комбината  
«Магnezит»,7  
(место составления акта)

“ 24 ” апреля 20 17 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 44

18	апреля	20	17	г. по адресу:	Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал,
24	апреля	20	17		ул.Калинина,3.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (главного государственного инспектора ОНДиПР №4 по пожарному надзору) Макеева Дмитрия Владимировича № 44 от «04» апреля 2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении: объекта защиты эксплуатируемого ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 18.03.2017 г. с 11 часов 00 мин. до 11 часов 10 минут, 24.04.2017 г. с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут.

Акт составлен: ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 04.04.2017 г. в 14 часов 00 минут и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В. *Глущенко Н.В.*

С копией распоряжения при проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 18.04.2017 г. в 11 часов 00 минут и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В. *Глущенко Н.В.*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
**не согласовывалась**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Чернецова Наталья Леонидовна, инспектор ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор ОНДиПР № 4 по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: на основании приказа №116/А от 22.08.2015 г. помещения в здании по адресу: Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал, ул.Калинина,3

с 22.08.2015 г. не эксплуатируются- в связи с проведением ремонтных работ, поэтому, проведение плановой проверки данного объекта не возможно.  
 выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами: -----

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид (характер) нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах допустивших нарушения
1	2	3	4
1.			

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор  
 ОНДиПР №4 по пожарному надзору  
 Чернецова Н.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

"24" августа 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99  
 Телефон «Доверия» Уральского регионального центра (343) 371-99-99  
 Телефон «Доверия» ДНД МЧС (495) 449-99-99

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4  
ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,  
ogpnsatka@yandex.ru

Челябинская область, г.Сатка,  
ул.имени 100 –летия комбината  
«Магnezит»,7

(место составления акта)

“ 24 ” апреля 20 17 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 10 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 45

18	апреля	20	17	г. по адресу:	Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал, ул.Леонова,12 (место проведения проверки)
24	апреля	20	17	г.	

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (главного государственного инспектора ОНДиПР №4 по пожарному надзору) Макеева Дмитрия Владимировича № 45 от «04» апреля 2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении: объекта защиты эксплуатируемого ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 18.03.2017 г. с 10 часов 30 мин. до 10 часов 55 минут, 24.04.2017 г. с 11 часов 05 минут до 11 часов 10 минут.

Акт составлен: ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 04.04.2017 г. в 14 часов 00 минут и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В. ✓ *Глущенко*

С копией распоряжения при проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 18.04.2017 г. в 10 часов 30 минут и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В. ✓ *Глущенко*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не согласовывалась

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Чернецова Наталья Леонидовна, инспектор ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор ОНДиПР № 4 по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В.

(фамилии/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: на не на выгороженной территории ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» по адресу:

Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал, ул.Леонова,12, расположено трехэтажное, кирпичное здание административно-учебного корпуса с массовым пребыванием людей с чердачным помещением и цокольным этажом. Лестничные марши металлические обложены керамической плиткой. Крыша шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное, водяное. Телефонная связь имеется.

Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Лица допускаются к работе после прохождения обучения мерам пожарной безопасности -путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определены приказом руководителя организации. Приказом назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность. Имеются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. В коридорах имеются планы эвакуации людей при пожаре выполненные в соответствии с ГОСТом. На плане эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. Разработаны инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное время, Предусмотрены два эвакуационных выхода непосредственно наружу. На путях эвакуации смонтировано аварийное освещение и предусмотрены знаки пожарной безопасности. Пороги на путях эвакуации, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, отсутствуют. Эвакуационные пути и выходы не загромождены. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, заключен договор на техническое обслуживание № 2682 от 31.12.2016 г. с ООО ЧОП «Охрана Сервис» ( лицензия МЧС № 4-Б/00466 от 24.09.2012 г.). Предусмотрен вывод сигнала АПС на пульт ПЧ 122 г.Бакал, заключен договор № 2681 от 26.12.2016 г. с ООО ЧОП «Охрана Сервис» ( лицензия МЧС № 4-Б/00466 от 24.09.2012 г.). Предоставлен акт проверки работоспособности АПС и СО. Наружное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 150 м. На объекте предусмотрены две наружные лестницы, испытания проведены. Объект обеспечен огнетушителями, согласно норм положенности. Оборудован уголок пожарной безопасности. Внутреннее водоснабжение осуществляется от пожарных кранов, которые укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организована перекачка пожарных рукавов (1 раз в год). Пожарные рукава присоединены к пожарному крану и пожарному стволу и размещены в навесных, пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющие элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. На дверцы пожарных кранов нанесены пиктограммы. Двери в пожароопасные помещения выполнены с требуемым пределом огнестойкости (сертификат предоставлен), заключен договор на ТО с ООО «МПЦ» (лицензия МЧС 74-Б/00025 от 27.02.2009 г. ). Двери в пожароопасные помещения выполнены с требуемым пределом огнестойкости (сертификат предоставлен), заключен договор на ТО с ООО «МПЦ» (лицензия МЧС 74-Б/00025 от 27.02.2009 г. ). Разработан график профилактических осмотров и очистки вентиляции в помещении столовой,

выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами: -----

• выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид (характер) нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Допущена эксплуатация розетки, с повреждениями, в кабинете старшего	Правила противопожарного режима в РФ п.42 «б»	И.О.энергетика и инженер по охране труда Авдонина А.Б.

	мастера на 3 этаже.		
2.	На дверях помещений складского назначения в столовой не обозначены их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ п.20	Заместитель директора по АХЧ Боярчук Т.С.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:



(подпись проверяющего)

*Сидорук*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор  
ОНДиПР №4 по пожарному надзору  
Чернецова Н.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

" 24 " апреля 20 17 г. *Сидорук*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99  
Телефон «Доверия» Уральского регионального центра (343) 371-99-99  
Телефон «Доверия» ДНД МЧС (495) 449-99-99



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru

отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4  
ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,  
ogpnsatka@yandex.ru

Челябинская область, г.Сатка,  
ул.имени 100 –летия комбината  
«Магnezит»,7  
(место составления акта)

“ 24 ” апреля 20 17 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 20 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 43

18	апреля	20	17	г. по адресу:	Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал, ул.50
24	апреля	20	17	г.	лет ВЛКСМ,2.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (главного государственного инспектора ОНДиПР №4 по пожарному надзору) Макеева Дмитрия Владимировича № 43 от «04» апреля 2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении: объекта защиты эксплуатируемого ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 18.03.2017 г. с 11 часов 30 мин. до 11 часов 55 минут, 24.04.2017 г с 11 часов 15 минут до 11 часов 20 минут.

Акт составлен: ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 04.04.2017 г. в 14 часов 00 минут и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В. *Глущенко Н.В.*

С копией распоряжения при проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 18.04.2017 г. в 11 часов 30 минут и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В. *Глущенко Н.В.*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
**не согласовывалась**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Чернецова Наталья Леонидовна, инспектор ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор ОНДиПР № 4 по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: на выгороженной территории ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» по адресу: Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал, 50 лет ВЛКСМ,2 расположены объекты:

- административный корпус расположен в двухэтажном, кирпичном здании с чердачным помещением. Крыша шиферная по деревянной обрешетке. Здание 5-ой степени огнестойкости. Отопление центральное, водяное. Телефонная связь имеется.

- столовая расположена в двухэтажном, кирпичном здании с чердачным помещением. Крыша шиферная по деревянной обрешетке. Здание 5-ой степени огнестойкости. Отопление центральное, водяное. Телефонная связь имеется.

-учебно-производственный корпус расположен в двухэтажном, кирпичном здании. Крыша шиферная по деревянной обрешетке. Здание 3-ей степени огнестойкости. Отопление центральное, водяное. Телефонная связь имеется.

Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Лица допускаются к работе после прохождения обучения мерам пожарной безопасности -путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определены приказом руководителя организации. Приказом назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность. Имеются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. В коридорах имеются планы эвакуации людей при пожаре выполненные в соответствии с ГОСТом. На плане эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. Разработаны инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное время, Предусмотрены два эвакуационных выхода непосредственно на наружу. На путях эвакуации смонтировано аварийное освещение и предусмотрены знаки пожарной безопасности. Пороги на путях эвакуации, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, отсутствуют. Эвакуационные пути и выходы не загромождены. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, заключен договор на техническое обслуживание № 2682 от 31.12.2016 г. с ООО ЧОП «Охрана Сервис» ( лицензия МЧС № 4-Б/00466 от 24.09.2012 г.). Предусмотрен вывод сигнала АПС на пульт ПЧ 122 г.Бакал, заключен договор № 2681 от 26.12.2016 г. с ООО ЧОП «Охрана Сервис» ( лицензия МЧС № 4-Б/00466 от 24.09.2012 г.). Предоставлен акт проверки работоспособности АПС и СО. Наружное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 30 м. На объекте предусмотрены две наружные лестницы, эксплуатационные испытания проведены. Объект обеспечен огнетушителями, согласно норм положенности. Оборудован уголок пожарной безопасности. Внутреннее водоснабжение осуществляется от 1 пожарного крана, который укомплектован пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, организована перекачка пожарных рукавов (1 раз в год). Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещен в навесном, пожарном шкафу из негорючего материала, имеющий элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. На дверце пожарного крана нанесены пиктограммы. Двери в пожароопасные помещения выполнены с требуемым пределом огнестойкости (сертификат предоставлен), заключен договор на ТО с ООО «МПЦ» (лицензия МЧС 74-Б/00025 от 27.02.2009 г. ). Разработан график профилактических осмотров и очистки вентиляции в помещении столовой.

выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами: -----

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид (характер) нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах допустивших нарушения
1	2	3	4
1.			

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*Handwritten signature*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор  
ОНДиПР №4 по пожарному надзору  
Чернецова Н.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

" 24 " апреля 20 17 г. *Handwritten signature*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99  
Телефон «Доверия» Уральского регионального центра (343) 371-99-99  
Телефон «Доверия» ДНД МЧС (495) 449-99-99