

Чернышова Илья Леонидович 4-32-04



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57

**Отдел надзорной деятельности № 4**

ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50

**Предписания № 45/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени  
М.Г.Ганиева».**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности № 4 по пожарному надзору Makeeva Д.В. № 45 от 04.04.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 18.03.2017 г. с 10 часов 30 мин. до 10 часов 55 минут, 24.04.2017 г с 11 часов 05 минут до 11 часов 10 минут проведена плановая выездная проверка Чернецовой Натальей Леонидовной, государственным инспектором ОНДиПР № 4 по пожарному надзору, территории, помещений ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», по адресу: Челябинская область, Челябинская область, Саткинский район, г.Бакал, ул.Леонова,12, совместно с и.о.директора ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении ( указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запретить эксплуатацию розетки, с повреждениями, в кабинете старшего мастера на 3 этаже.	Правила противопожарного режима в РФ п.42 «б»	10.08.2017 г.	
2.	На дверях помещений складского назначения в столовой обозначить их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ п.20	10.08.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц:

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР № 4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Макееву Дмитрию Владимировичу, заместителю начальника ОНД № 4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Кашину Денису Викторовичу по адресу : 456910 Челябинская область, г.Сатка, ул.имени 100-летия комбината «Магnezит»,7 в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба ( в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 г.)».

Настоящее предписание может быть обжаловано Врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области Дорожкину Эдуарду Ивановичу по адресу : 454091, г. Челябинск, ул.Пушкина,68 в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба ( в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 г.)».


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4  
по пожарному надзору Н.Л.Чернецова


«24» 04 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

"24" 04 2017 г.



  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)