



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Прокуратура Кунашакского района**

ул. Ленина, 86-а, с. Кунашак, Кунашакского района,  
Челябинская область, 456730

05.04.2018 № 12-26-2018

Директору  
ГБПОУ «Бакальский техникум имени  
М.Г. Ганиева»

Гребенщикову Ю.В.

ул. Леонова, 12, г. Бакал,  
Саткинский р-н, Челябинская обл.,  
456900

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности

Проведенной прокуратурой района проверкой исполнения законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов в работе Кунашакского филиала ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г. Ганиева» при осуществлении образовательной деятельности выявлены серьезные нарушения.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проведения обследования были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. ✓ Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII настоящих Правил. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.2);

2. Не организовано обучение мерам пожарной безопасности, а именно не проведен противопожарный инструктаж работников учреждения. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.3);

3. ✓ Здание общежития (объект с ночным пребыванием людей) не обеспечено инструкцией о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.9);

АБ № 016152

4. Здание общежития (объект с ночным пребыванием людей) не обеспечено электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.9);

5. Здание общежития (объект с ночным пребыванием людей) не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.9);

6. Со второго этажа здания общежития (помещений общежития) имеется менее двух эвакуационный выходов (фактически - один выход). (ФЗ №123 от 22.07.08 г. ст.151 ч.3, 4 ст.4, ч.1, ст.32 п.1 п./п.«б», п.2 п./п.«а»; СП 1.13130.2009 п.4.2.3; СНиП 21-01-97\* п.6.13\*);

7. Со второго этажа здания общежития (помещений библиотеки) имеется менее двух эвакуационный выходов (фактически - один выход). (ФЗ №123 от 22.07.08 г. ст.151 ч.3, 4 ст.4, ч.1, ст.32 п.1 п./п.«б», п.2 п./п.«а»; СП 1.13130.2009 п.4.2.3; СНиП 21-01-97\* п.6.13\*);

8. Не ведется в специальном журнале учета и обслуживания огнетушителей учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.478).

9. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре не исправна (отсутствует резервное питание в автономном режиме). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.61; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 15.3).

10. Руководитель организации не прошел обучение пожарнотехническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства. (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645) п.36, 37; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.3);

11. Ответственный за пожарную безопасность объекта не прошел обучение пожарнотехническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства. (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645) п.36, 37; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.3);

12. Пожарные рукав в пожарном шкафу в лестничной клетке здания общежития не присоединен к пожарному крану. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года) п.57);

13. Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года) п.55);

14. Помещения общежития (на втором этаже) не обеспечены огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям №1 и 2 (огнетушители отсутствуют). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года) п.70);

15. Система пожарной сигнализации, установленная в общежитии техникума, не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 п.7);

16. Помещения не в полном объеме обеспечены знаками пожарной безопасности для обозначения мест нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания, первичных средств пожаротушения, обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, которые не допускается загромождать или использовать для складирования. (НПБ 160-97 п.2.1-2.3 табл.3);

17. Огнетушитель, установленный в библиотеке здания общежития не перезаряжен (показания манометра огнетушителя находятся в красной зоне). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года) п.70; НПБ 166-97 п.8.1);

18. Не проведены эксплуатационные испытания наружной металлической пожарной лестницы здания учебного корпуса (на момент проведения проверки документы представлены не были). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме») п.24);

19. Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 (помещения общежития техникума) не отделены противопожарными перегородками 2-го типа от помещений класса Ф2.1 (помещения библиотеки). (Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.32 п.1 п./п.«б», п.2 п./п.«а»; СНиП 21-01-97\* п.7.4; СП 4.13130.2013 п.1.3, п.5.2.5);

20. Отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из поэтажного коридора общежития на втором этаже в ле-

стничную клетку, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме») п.23 п./п.«д»);

21. Дверь эвакуационного выхода со второго этажа на наружную лестницу учебного корпуса закрыта на ключ (не обеспечена возможность ее свободного открывания изнутри без ключа. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме») п.35);

22. Огнетушитель, установленный в коридоре на втором этаже учебного корпуса не перезаряжен (показания манометра огнетушителя находятся в красной зоне). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года) п.70; НПБ 166-97 п.8.1);

23. Огнетушитель, установленный в коридоре на первом этаже учебного корпуса не перезаряжен (показания манометра огнетушителя находятся в красной зоне). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года) п.70; НПБ 166-97 п.8.1);

24. Пожарный кран, установленный в лестничной клетке учебного корпуса на первом этаже, не укомплектован (отсутствуют пожарный рукав, ручной пожарный ствол, вентиль, пожарный шкаф). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года) п.57);

25. На площадке лестничной клетки между первым и вторым этажом учебного корпуса расположено помещение, отгороженное деревянной перегородкой. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года) п.23 п./п.«к»);

26. В лестничной клетке учебного корпуса, под лестничным маршем на первом этаже, расположено подсобное помещение. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года) п.23 п./п.«к»).

Проверкой также установлены нарушения антитеррористической защищенности объекта образования.

В нарушение требований п.п. 5, 7 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 №1235 (Требования), для категорирования объектов Кунашакского филиала не создана комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в отношении функционирующего (экс-

платируемого) объекта (территории) - в течение 3 месяцев со дня утверждения настоящих требований.

В нарушение пп. «б» п.24, п. 27 Требований система видеонаблюдения с учетом количества установленных камер и мест их размещения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение всех потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), не обеспечивает архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Данные видеонаблюдения в Кунашакском филиале хранятся только в течение 21 дня.

В нарушение пп. «а» п. 17, пп. «а» 18 Требований отсутствуют достаточные системы освещения для своевременного выявления, предупреждения и устранения причин неправомерного проникновения на объект, а также для воспрепятствования неправомерному проникновению на объект, поскольку освещение территории Кунашакского филиала не обеспечено с северной стороны в темное время суток.

Неисполнение указанных требований отрицательно сказывается на антитеррористической защищенности объекта, что, в свою очередь, влечет нарушение законодательства о противодействии терроризму.

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (Закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Согласно п. 6 ст. 3 Закона № 35-ФЗ антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

В силу п. 3.1 ст. 5 Закона № 35-ФЗ юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

На основании п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Учитывая, что в Кунашакском филиале в основном обучаются и проживают в общежитии несовершеннолетние меры по защищенности зданий и граждан должны быть приняты соответствующие.

Выявленные нарушения при организации образовательной деятельности свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей работниками Кунашакского филиала Бакальского техникума подлежат безусловному устранению в кратчайшие сроки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

Рассмотреть представление и принять конкретные меры по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в работе Кунашакского филиала ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» при осуществлении образовательной деятельности, а также причин и условий им способствующих.

Решить вопрос о привлечении лиц, допустивших указанные нарушения требований закона, к дисциплинарной ответственности.

Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района, о времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

Прокурор района  
старший советник юстиции



П.Е. Киртянов