



№ КНМ: 74230061000203578667 от 04.05.2023г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управления МЧС России по Челябинской области**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам**

тел. 8-(3516)-14-32-04, электронный адрес: ondsat@74.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2305/004-74/34-П/ВП**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам — заместителя главного государственного инспектора Саткинского и Катав-Ивановского районов по пожарному району Кашина Дениса Викторовича №2305/004-74/34-П/ВП от «04» мая 2023года в период с «16» мая 2023 г. по «23» мая 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
				о выполнении



		безопасности, требования которого (-ых) нарушены	сти	
1.	Существующая на объекте система автоматической пожарной сигнализации или её составные части достигла предельного состояния (срока службы) (введена в эксплуатацию в 2005 г., то есть более 10 лет), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 5.13130-2009 приложение А таблица А.1; ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7, Постановление Правительства РФ от 16 .09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54.	01.05.2024	
2.	Существующая на объекте система оповещения и управления при эвакуации (введена в эксплуатацию в 2005 г., то есть более 10 лет) или её составные части достигла предельного состояния (срока службы) (более 10 лет), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 3.13130-2009 п. 7 таблица 2 п. 14; ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7, Постановление Правительства РФ от 16 .09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54.	01.05.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: 456910 Челябинская область, г.Сатка, ул.имени 100-летия «Комбината «Магнезит», д.7, кабинет 305, в срок до 01.05.2024г. в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».




Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 23 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя начальника ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области - заместителю главного государственного инспектора ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам по пожарному надзору УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным лицом.

Директор Глущенко Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Государственный инспектор Саткинского и Катав-Ивановского районов по пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

Чернецова Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.







№ КНМ: 74230061000203602755 от 04.05.2023г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управления МЧС России по Челябинской области**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам**

тел. 8-(3516)-14-32-04, электронный адрес: ondsat@74.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2305/004-74/36-П/ВП**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается:** Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам — заместителя главного государственного инспектора Саткинского и Катав-Ивановского районов по пожарному району Кашина Дениса Викторовича №2305/004-74/36-П/РВП от «04» мая 2023года в период с «16» мая 2023 г. по «23» мая 2023г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
				о выполнении



		безопасности, требования которого (-ых) нарушены	сти	
1.	Существующая на объекте система автоматической пожарной сигнализации или её составные части достигла предельного состояния (срока службы) (введена в эксплуатацию в 2005 г., то есть более 10 лет), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 5.13130-2009 приложение А таблица А.1; ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7, Постановление Правительства РФ от 16 .09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"п.54.	01.05.2024	
2.	Существующая на объекте система оповещения и управления при эвакуации (введена в эксплуатацию в 2005 г., то есть более 10 лет) или её составные части достигла предельного состояния (срока службы) (более 10 лет), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 3.13130-2009 п. 7 таблица 2 п. 14; ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7, Постановление Правительства РФ от 16 .09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"п.54.	01.05.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: 456910 Челябинская область, г.Сатка, ул.имени 100-летия «Комбината «Магнезит», д.7, кабинет 305, в срок до 01.05.2024г. в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».




Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 23 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя начальника ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области - заместителю главного государственного инспектора ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам по пожарному надзору УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным лицом.


Директор Глущенко Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Государственный инспектор Саткинского и Катав-Ивановского районов по пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области Чернецова Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.







№ КНМ: 74230061000203579028 от 04.05.2023г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Челябинской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам

тел. 8-(3516)-14-32-04, электронный адрес: ondsat@74.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2305/004-74/35-П/ВП**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам — заместителя главного государственного инспектора Саткинского и Катав-Ивановского районов по пожарному району Кашина Дениса Викторовича №2305/004-74/35-П/ВП от «04» мая 2023года в период с «16» мая 2023 г. по «23» мая 2023г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» Глущенко Н.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении



		безопасности, требования которого (-ых) нарушены	сти	
1.	Существующая на объекте система автоматической пожарной сигнализации или её составные части достигла предельного состояния (срока службы) (введена в эксплуатацию в 2008 г., то есть более 10 лет), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 5.13130-2009 приложение А таблица А.1; ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54.	01.05.2024	
2.	Существующая на объекте система оповещения и управления при эвакуации (введена в эксплуатацию в 2008 г., то есть более 10 лет) или её составные части достигла предельного состояния (срока службы) (более 10 лет), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 3.13130-2009 п. 7 таблица 2 п. 14; ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54.	01.05.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: 456910 Челябинская область, г.Сатка, ул.имени 100-летия «Комбината «Магнезит», д.7, кабинет 305, в срок до 01.05.2024г. в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».




Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 23 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя начальника ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области - заместителю главного государственного инспектора ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам по пожарному надзору УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным лицом.

Директор Глущенко Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Саткинского и Катав-Ивановского районов по пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области  
Чернецова Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3395449308724914382590447691558958  
73479

Владелец: Глущенко Наталья Владимировна  
Действителен с 15.09.2022 по 09.12.2023



